

Herstellerprüfzertifikat

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
D-32107 Bad Salzuflen

Bad Salzuflen 01.08.2018

bestätigt hiermit, dass das Produkt

TENSOR

Pendeltürband mit Selbstschließfunktion

Wand Befestigung (Art.Nr. 12.520)

Zargen Befestigung (Art.Nr. 12.522)

Glas an Glas Befestigung (Art.Nr. 12.523)

die folgenden Anforderungen erfüllt:

Dauerfunktionstüchtigkeit: <ul style="list-style-type: none">• Prüfzyklen: 500 000 Prüfzyklen• Türflügelhöhe: 2 000mm• Türflügelbreite: 1 000mm• Türflügelgewicht: 65kg• Glasdicke: 8, 10, 12mm• Glasart: ESG• Glasoberfläche: klar	500 000 Prüfzyklen bestanden Referenz: 20655, 20656, 20657, 20658
---	--