

ift-Nachweis

Klassifizierungsbericht



Nummer	18-004390-PR01 (NW-D02-05-de-01)
Inhaber	dormakaba Schweiz AG Lerchentalstr. 2a 9016 St. Gallen Schweiz
Produkt	Automatische Schiebetüre Schema C mit zwei Seitenteilen
Bezeichnung	System: dormakaba Flex Green Lieferbezeichnung: ST FLEX Green Secure ES200 FF+ST
Details	Hersteller dormakaba Schweiz AG, - St. Gallen; Material Aluminium; Fenster: Angriffsseite Bauwerksaußenseite; Öffnungsart Schiebe; Öffnungsschema C; Montage Gemäß der Prüfdokumentation beiliegender Montageanleitung des Herstellers.; Außenmaß (B x H) 1320 mm x 2718 mm; Anzahl Flügel 2; 3 Stangenverriegelungen: Hersteller dormakaba Deutschland GmbH, - Zusmarshausen; System dormakaba Flex Green; Material Stahl; Hinweis Je Schiebeflügel 2 Stück Laufwagen / Art. Nr. 25518001150
Besonderheiten	Die Bedieneinheit ist so zu installieren, dass zwischen äußerster Elementkante und Bedieneinheit ein Mindestabstand von 800 mm gewährleistet wird

Ergebnis

Einbruchhemmung nach EN 1627:2011-05



Klasse: RC 2 / RC 2N

ift Rosenheim
03.05.2019

Konrad Querengässer, Dipl.-Ing. (FH)
Prüfstellenleiter
Sicherheitstechnik

David Wolf
Prüfingenieur
Sicherheitstechnik

Grundlagen *)

EN 1627:2011-05

*) und entsprechende nationale Fassungen (z.B. DIN EN)

Prüfbericht: 18-004390-PR01 PB-D02-05-de

Darstellung



Verwendungshinweise

Die Ergebnisse gelten für den in EN 1627, Anhang D geregelten erweiterten Anwendungsbereich.

Gültigkeit

Zeitlich nicht limitiert.

Bei der Anwendung sind die Aktualität der Grundlagen sowie die Übereinstimmung des Produkts zu beachten.

Veröffentlichungshinweise

Es gilt das "Merkblatt zur Benutzung von ift-Prüfdokumentationen".

Identitäts-Check



www.ift-rosenheim.de/ift-geprueft
ID: 499-24817