

Produktzertifikat

Die Firma
DORMA-Glas GmbH
bestätigt hiermit, dass
das Produkt

Schiebetürsystem RSP 80

in Anlehnung an die EN 1527 getestet wurde.
Das Produkt genügt den folgenden Anforderungen:

Maximales Flügelgewicht: 80kg
Anzahl der Betätigungen: 100.000
Funktionsfähigkeit: Klasse 6
Anfangsreibung: Klasse 3
Temperatureinsatzbereich: $\leq 70^{\circ}\text{C}$
Glasart: ESG
Glasdicke in mm: 8, 10
Glasoberfläche: klar und satiniert

Klassifizierungsschlüssel EN1527

1	2	3	4	5	6	7	8	9
-	6	2	0	-	2	-	1	3

Anwendung in Feuchträumen
(ohne nennenswerte Chlorid- und/oder
Schwefeldioxidbelastung): geeignet

Anwendung in Schwimmbädern/Solebädern
(mit nennenswerter Chlorid- und/oder
Schwefeldioxidbelastung): nicht geeignet

Bad Salzuflen, 21.12.2011

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
D-32107 Bad Salzuflen