

**Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen**

Prüfen · Überwachen · Zertifizieren

**PRÜFZERTIFIKAT**  
**TEST CERTIFICATE****Nr. 120002933.50 Rev. 07****no. 120002933.50 Rev. 07**

(Version 02)

(version 02)

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten und gemäß DIN EN ISO 17025 akkreditierten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

*Due to the examinations accomplished in the according with DIN EN ISO 17025 accredited testing laboratory for building hardware of the MPA NRW it is confirmed that*

das Bauprodukt  
*the building hardware*

DORMA Objektbeschläge Serie „OGRO“  
Ausführung Edelstahl  
Ausführung Aluminium, als  
Garnituren für Vollblatt- und Rohrrahmentüren

*DORMA object handles series "OGRO",  
made of stainless steel and aluminum,  
for framed- and normal doors*

der Firma  
*of the manufacturer*

DORMA Beschlagtechnik GmbH  
Donnenberger Straße 2  
42553 Velbert  
Deutschland / Germany

mit den wesentlichen Anforderungen der  
*comply with the essential requirements of*

DIN EN 1906: 2012-12 „Türdrücker und Türkäufe“; Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 1906:2012

*DIN EN 1906: 2012-12 „lever handles and knob furniture“, Requirements and test methods, German version EN 1906:2012*

geprüft wurde, und wie nebenstehend zu  
klassifizieren sind:  
*It can be classified as*

8 mm, 8,5 mm, [8/8,5/8 mm] und 9 mm Vierkant, mit einseitigem  
Federepaket / 8 mm, 8,5 mm, [8/8,5/8 mm] und 9 mm spindle, one-sided spring package

**Aluminium Ausführung / Aluminium version**

4	7*	-	D1	1	5**	0	A
---	----	---	----	---	-----	---	---

**Edelstahl Ausführung / Stainless steel version**

4	7*	-	C1	1	5**	0	A
---	----	---	----	---	-----	---	---

\*) 2 Millionen Zyklen durch Zusatzprüfung bestätigt


\*\*) 720 h mit zusätzlicher chemischer Oberflächenbeschichtung

*\*) 2 million cycles confirmed with additional test*

*\*\*) 720 hour with additional top coat*

Dortmund, 17.06.2016

Im Auftrag/ By Order



A. Horsthemke (B.Eng.)

Sachbearbeiterin/ Department Official



Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite.

Es ersetzt die Prüfbescheinigung 120002933.50 Rev. 07 (Version 01) vom 02.06.2016.  
Die Grundlage für dieses Prüfzeugnis bilden die MPA NRW Prüfberichte Nr. 120002933.4, Nr.120002933.14  
Nr.120002933.15 und Nr. 120004424.

**THIS TEST-CERTIFICATE COMPLIES 1 PAGE.**

*It replaces the Test - Certificate No. 120002933.50 Rev. 07 (version 01) dated 02.06.2016.  
This certificate based on the test report no. 120002933.4, no.120002933.14, no.120002933.15 and no. 120004424.*

*This document was originally written in German. In case of doubt the German version shall prevail.*

Notified Body Nr. 0432  
Anerkannte PÜZ Stelle: NRW02

