

A thick vertical black bar on the left side of the page, with two white squares positioned at the top and middle.

## Produktzertifikat

Die Firma  
**DORMA-Glas GmbH**  
bestätigt hiermit, dass  
das Produkt

## Studio-Schloss

in Anlehnung an die DIN 18251-1 im Dauertest getestet  
wurde.

Im Riegelschliesstest absolvierte das Schloss  
**50 000 Prüfzyklen**

Im Fallendauertest absolvierte das Schloss  
**200 000 Prüfzyklen**

Bad Salzuflen, 20.04.2006

Dipl.-Ing.  
**Thomas Vogler**  
Division Glas  
Leitung Mechanische Konstruktion

DORMA-Glas GmbH  
Max-Planck-Str. 33-45  
D-32107 Bad Salzuflen