

Produktzertifikat

Die Firma
DORMA-Glas GmbH
bestätigt hiermit, dass
das Produkt

Türschiene

Art.-Nr. 04.101 mit BTS-Einsatz

Oberer Eckbeschlag

Art.-Nr. 03.110

in Anlehnung an die DIN EN 1154 im Dauertest getestet wurde. Dies geschah in einer exemplarischen Testreihe: Die Lager wurden mit einer Glastür von 100 kg Gewicht belastet. Türbreite: 1100mm, Türhöhe: 2000mm
Die Lager erfüllen den in der DIN genannten Anspruch:

500.000 Betätigungen

Bad Salzuflen, 28.04.2006

Dipl.-Ing.
Thomas Vogler
Division Glas
Leitung Mechanische Konstruktion

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
D-32107 Bad Salzuflen