

A thick, black vertical bar on the left side of the page, with two white squares positioned at the top and middle.

Produktzertifikat

Die Firma
DORMA-Glas GmbH
bestätigt hiermit, dass
das Produkt

Anschlagtür mit EA-Beschlag

Art.-Nr. 02.100 und 02.110

in Anlehnung an die DIN EN 1154 im Dauertest getestet wurde. Dies geschah in einer exemplarischen Testreihe: Die Beschläge waren an einer Glastür mit 100 kg Gewicht montiert. Türbreite: 1200mm, Türhöhe: 2000mm
Die Tür erfüllt den in der DIN genannten Anspruch:

500.000 Betätigungen

Bad Salzuflen, 20.04.2006

Dipl.-Ing.
Thomas Vogler
Division Glas
Leitung Mechanische Konstruktion

DORMA-Glas GmbH
Max-Planck-Str. 33-45
D-32107 Bad Salzuflen