

Materialprüfungsamt Nordrhein-Westfalen - 44285 Dortmund

DORMA Holding GmbH + Co. KGaA
Breckerfelder Str. 42 - 48
58256 Ennepetal
Germany

Ihr Zeichen: Vogel
Ihre Nachricht vom : 09.06.2009
Unser Zeichen: 120594296-01
Durchwahl: 493
Direktfax: +49 (0)231 4502 586
E-Mail: meinks@mpanrw.de
Datum: 18.06.2009

Verlängerung der Gültigkeit von Prüfzeugnissen.

Sehr geehrte Damen und Herren,

mit Ihrem o.a. Schreiben beantragten Sie die Verlängerung der Gültigkeit des Prüfzeugnisses Nr. 120594296-02 über die Prüfung von Türschließern DORMA BTS 75V EN 1-4.

Die dem Prüfzeugnis Nr. 120594296-02 zugrunde liegenden Prüfungen (siehe Prüfbericht Nr. 120594296-01) entsprechen den Prüfanforderungen der DIN EN 1154:1997-05. Zur Zeit gültig ist die DIN EN 1154: 2003-04.

Die Änderungen, welche im Rahmen der Überarbeitung in diese Fassung der DIN EN 1154 eingeflossen sind, haben keinen Einfluss auf die Prüfergebnisse und die Klassifikation des Türschließers DORMA BTS 75V EN 1-4.

Da der Hersteller versicherte, dass die Türschließer seit der Prüfung technisch nicht verändert wurden, wird hiermit die Gültigkeit des Prüfzeugnisses Nr. 120594296-02 bis zum 01.07.2014 verlängert.

Mit freundlichen Grüßen
Im Auftrag



H. Jansen
Leiter der Prüfstelle

PRÜFZEUGNIS Nr. 12 0594 2 96-02

Auftraggeber

DORMA GmbH & Co. KG
Postfach 40 09
D-58247 Ennepetal

Auftrag

Prüfung von Türschließern mit kontrolliertem Schließablauf nach DIN EN 1154: 1997-05 (Ref. No. EN 1154: 1996 D).

Beschreibung der Proben

Bodentürschließer für Anschlag- und Pendeltüren entsprechend den Bildern C.1.4a und C.1.4b der DIN EN 1154,

Bodentürschließer „DORMA BTS 75V EN 1-4“.

Montageart und Anschlagmaße entsprechend der Zeichnung. Anlage 1.

Beschreibung der Prüfung und Prüfungsergebnisse

Siehe Prüfbericht Nr. 12 0594 2 96-01.

Beurteilung der Prüfergebnisse

Der Türschließer „DORMA BTS 75V EN 1-4“ erfüllt die Anforderungen der DIN EN 1154.

Er ist entsprechend Abs. 4 DIN EN 1154 wie folgt klassifiziert:

3	8	4 1	1	1	4**)
---	---	--------	---	---	------

***) Eine Bewertung des Aussehens der Probekörper wurde nicht durchgeführt, siehe 6.2 der DIN EN 1670: 1998-12.

Hinweis

Der Hersteller hat in den Unterlagen zur Montage und Einstellung des Türschließers darauf hinzuweisen, dass der Türschließer bei Verwendung an Feuer- und Rauchschutztüren nicht auf eine Türschließergröße kleiner als 3 eingestellt werden darf.

Dortmund, 7. Dezember 1999

Jansen

Dipl.-Ing. H. Jansen
Regierungsbauamtsrat



Dieses Prüfzeugnis ersetzt die Ausführung vom 05.07. 1999.

Die Gültigkeit dieses Prüfzeugnisses endet am 1. Juli 2004.

Die Ergebnisse der Prüfungen beziehen sich ausschließlich auf den oben bezeichneten Probekörper.

Prüfzeugnisse dürfen ohne Zustimmung des MPA NRW nur nach Form und Inhalt unverändert veröffentlicht oder vervielfältigt werden. Die gekürzte Wiedergabe eines Prüfzeugnisses ist nur mit Zustimmung des MPA NRW zulässig.

Dieses Prüfzeugnis umfasst 1 Seite und 1 Anlage.

