

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120004878.01

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte

Türöffner als Teil eines elektrischen
Verriegelungssystems für Türen in Rettungswegen:

Fluchttüröffner Modellreihe DORMA TV 550

der Firma

DORMA Deutschland GmbH
DORMA Platz 1
58256 Ennepetal
Deutschland

und hergestellt im Herstellwerk **DO 22.0**

mit den wesentlichen
Anforderungen der
bauaufsichtlichen Richtlinie

„Richtlinie über elektrische Verriegelungssysteme von
Türen in Rettungswegen (EltVTR) – Fassung
Dezember 1997-„

übereinstimmen.

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 120002494.1 des MPA NRW als
Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Dieses Prüfzertifikat dient nicht als bauaufsichtliche Verwendungsgenehmigung für ein
komplettes elektr. Verriegelungssystem gemäß EltVTR. Es dient nur dem Nachweis der
Eignung der o.a. Türöffner für ein solches Verriegelungssystem.

Dortmund, den 13. Oktober 2016

Im Auftrag


Dipl.-Ing. Hermann Jansen
Prüfstellenleiter

