

PRÜFZERTIFIKAT

Nr. 120002933.42

Aufgrund der in der bauaufsichtlich anerkannten Prüfstelle für Baubeschläge des MPA NRW durchgeführten Prüfungen wird bestätigt, dass

die Bauprodukte	DORMA Objektbeschläge Serie Premium Ausführung Edelstahl Ausführung Aluminium, als Garnituren für Vollblatt- und Rohrrahmentüren
der Firma	DORMA Beschlagtechnik GmbH Donnenberger Straße 2 D-42553 Velbert
mit den wesentlichen Anforderungen der	DIN EN 1906: 2002-05 „Türdrücker und Türknäufe“; Anforderungen und Prüfverfahren, Deutsche Fassung EN 1906:2002
Übereinstimmen und wie nebenstehend klassifiziert werden können	8 mm, 8,5mm, [8/8,5/8mm] und 9mm Vierkant, mit beidseitigem Federpaket

4	7	-	1	0/1*)	4	0	B
---	---	---	---	-------	---	---	---

*) bei Verwendung einer Madenschraube zur zugfesten Verbindung der Drückerlochteile über den Drückerstift.

Diesem Zertifikat liegt der Prüfbericht Nr. 120002933.4 des MPA NRW als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Dortmund, den 23.01.2009
Im Auftrag

Jansen

RBOAR Dipl.-Ing. H. Jansen
Prüfstellenleiter

