



PRÜFZEUGNIS

DIN EN 1906:2002-05

Test Certificate

Nr. /No. 29-4/08

Der Firma

We confirm, that the manufacturer

DORMA Beschlagtechnik GmbH
D-42553 Velbert

wird bescheinigt, dass sie am
at the date of

26. März/ March 2008
11. Oktober/ October 2006
29. Juni/ June 2006

die Anforderungen der DIN EN 1906
meets the requirements of DIN EN 1906

für das Produkt
for the product

Serie PLUS

mit der Artikelnummer
weitere Artikel, siehe Übersichtsmatrix 08
with the item number
additional product versions, see matrix 08

PL 8100 AL

in der Ausführung
in the version

Rosettengarnitur /rose set
Kurzschildgarnitur/ short plate set

entsprechend dem folgenden Klassifikationsschlüssel erfüllt hat:
that complies with the classification

Benutzungs- kategorie category of use	Prüfzyklen- Dauerhaftig- keit durability	Türmasse door mass	Feuerbe- ständigkeit fireresistance	Sicherheit safety	Korrosionsbe- ständigkeit corrosion resistance	Einbruch- sicherheit security	Ausführungs- art typ of operation
4	7	-	1*	1	4	0	U

*Pos. 4: Nur Ausführung mit 9 mm Vierkant. Nachweis siehe Warringtonfire WF Report Nr. 144545.

*Pos. 4: Only in a construction with a 9 mm square bolt. Proof of suitability for fire protection doors by Warringtonfire WF report no. 144545

Diesem Prüfzeugnis liegt der Prüfbericht Nr. 29-4/08, 29-10/06 und 29-7/06 des PIV als Beurteilungsgrundlage zugrunde.

Die Gültigkeit des Prüfzeugnisses bleibt so lange erhalten, wie sich die Prüfgrundlage und /oder das geprüfte Produkt nicht ändern.

This certificate is based on the evaluation of test report No. 29-4/08, 29-10/06 and 29-7/06 by PIV Velbert.
Test certificate retains its validity as long as the products is not been modified an any manner.

42551 Velbert, den 05. Februar/ February 2009

R. Ehle
Dipl.-Ing.

Dies ist eine Urkundenseite.

Teilweise Veröffentlichung oder veränderte Wiedergabe ist untersagt. Missachtung bedeutet Urkundenfälschung.
This is a document page. Partly publications or changes are forbidden. Disregard means document forgery.